

# ブロック塀の点検のチェックポイント

ブロック塀について、以下の項目を点検し、ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

まず外観で1～5をチェックし、ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば、専門家に相談しましょう。

1. 塀は高すぎないか

・塀の高さは地盤から2.2m以下か。

2. 塀の厚さは十分か

・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)

3. 控え壁はあるか。(塀の高さが1.2m超の場合)

・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。

4. 基礎があるか

・コンクリートの基礎があるか。

5. 塀は健全か

・塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

6. 塀に鉄筋が入っているか


・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも 80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。  
 ・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)

組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合

- 1. 塀の高さは地盤から1.2m以下か。
- 2. 塀の厚さは十分か。
- 3. 塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか。
- 4. 基礎があるか。
- 5. 塀に傾き、ひび割れはないか。

<専門家に相談しましょう>

- 6. 基礎の根入れ深さは20cm以上か。



# ブロック塀の建築基準に係る問い合わせ窓口

## ○県所管区域

以下の窓口又は県建築指導課指導班（TEL083-933-3835）までお問い合わせください。

ブロック塀所在地	窓口	住所	問い合わせ先電話番号
柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町	柳井土木建築事務所 建築住宅課 (岩国土木建築事務所 建築住宅課兼務)	柳井市南町3丁目9番3号 山口県柳井総合庁舎4階	TEL 0820-22-0397
下松市、光市	周南土木建築事務所 建築住宅課	周南市毛利町2-38 山口県周南総合庁舎6階	TEL 0834-33-6475
美祢市、阿武町 (長門市、山陽小野田市*)	宇部土木建築事務所 建築住宅課 (長門土木建築事務所 建築住宅課兼務) (萩土木建築事務所 建築住宅課兼務)	美祢市大嶺町東分3449-5 山口県美祢総合庁舎1階	TEL 0837-52-1660

## ○市所管区域

ブロック塀所在地	窓口	問い合わせ先電話番号
下関市	都市整備部建築指導課	TEL 083-231-1380
宇部市	都市整備部建築指導課	TEL 0836-34-8434
山口市	都市整備部開発指導課	TEL 083-934-2847
萩市	土木建築部建築課	TEL 0838-25-3693
防府市	土木都市建設部建築課建築指導室	TEL 0835-25-2449
岩国市	都市整備部建築指導課	TEL 0827-29-5165
周南市	都市整備部建築指導課	TEL 0834-22-8423
長門市*	建設部建築住宅課	TEL 0837-23-1149
山陽小野田市*	建設部都市計画課建築指導室	TEL 0836-82-1215

※ 長門市、山陽小野田市については、戸建て住宅等の小規模な建築物に付属する塀等に限った問い合わせ先になります。その他の建築物に付属する塀等については、上記の宇部土木建築事務所建築住宅課にお問い合わせください。