

美祢市監査告示第3号

地方自治法第199条第4項の規定に基づき定期監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果に関する報告を別紙のとおり公表する。

令和4年3月24日

美祢市監査委員 重村暢之  
同 荒山光広

# 令和3年度定期監査（工事監査）結果報告書

## 1 基準に準拠している旨

監査委員は、美祢市監査基準（令和2年監査委員訓令第1号）に準拠して監査を行った。

## 2 監査の種類

定期監査（地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査）

## 3 工事監査の対象

### （1）令和2年度工事

デジタル推進課、総務課、監理課、生活環境課、地域福祉課、共楽荘、農林課、建設課、観光振興課、商工労働課、選挙管理委員会事務局、教育総務課、生涯学習スポーツ推進課、文化財保護課、世界ジオパーク推進課、施設課、美祢市立病院、美東病院、消防本部、伊佐公民館、於福公民館、厚保公民館

以上 22 所属

### （2）令和3年度施工中工事

生活環境課、農林課、施設課

以上 3 所属

## 4 監査の着眼点及び主な実施内容

工事監査に当たっては、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性の観点から、法令等に基づき、手続きが適正に執行されているか、工事価格の設定が適正に積算されているか、工法の選択は適切か、工事着手後の変更、施工管理は妥当か、早期着手、早期完成がなされているかなどを主眼とし、監査を実施した。

令和2年度工事及び令和3年度施工中工事について、定期監査並びに個別監査において、関係資料の試査並びに照査、必要に応じて関係職員から説明の聴取を行うとともに、施工中の工事については、現地確認を行った。また、監査を円滑に実施するため、事前調査における確認事項について、回答を求めた。

監査の指摘事項等については、工事執行の是正のみならず改善につなげることを目的とし、措置状況の報告を求める。

## 5 工事監査実施場所及び日程

場所 監査委員事務局及び現地

日程 令和3年7月14日から令和4年2月28日まで

## 6 工事監査の結果

関係資料のうち、試査並びに照査及び現地確認により監査した限り、重要な点においておおむね適正に執行されていると認められた。しかしながら、一部に改善、是正を要する事項が見受けられたので、所要の措置を講ずるよう求める。

なお、軽微な事項については、監査実施時に口頭で改善を求めたところであるが、関係書類において、押印漏れ、日付記入漏れ、収入印紙の金額誤り、工事名等記載誤り、監督職員等の通知がなされていないもの、工事引渡し及び引取りに係る書類がないものなどが散見された。監理課が作成している「工事関係事務の手引き」を参考に、適切な事務の執行に努めていただきたい。

## 令和3年度定期監査(工事監査)結果

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
デジタル推進課		【インターネット接続工事】 工事設計書、仕様書が作成されていなかった。		
総務課				
監理課				
生活環境課		【ゆうすげ苑火葬炉設備制御盤シーケンサ等更新工事】 工程表、現場代理人届、主任技術者届が添付されていなかった。		
地域福祉課		【伊佐保育園エアコン設置工事】 【厚保保育園園児トイレ給排水衛生設備等工事】 【伊佐保育園職員トイレ電気設備他工事】 【伊佐保育園園児トイレ間仕切改修他工事】 予定価格調書が添付されていなかった。		
		【大田保育園園児トイレ改修工事】 【真長田保育園園児トイレ改修工事】 工事材料使用承認願の処理回答がされていなかった。		
		【真長田保育園園児トイレコンセント取付工事】 【秋吉保育園トイレ便座用電源取付他工事】 工事設計書の端数処理がされてなかった。		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
共楽荘				
農林課		【森林環境保全直接支援事業 作業道測量設計業務】 業務報告書に仕様書で示された設計図等が添付されていなかった。	【森林環境保全直接支援事業 測量調査業務】 【森林環境保全直接支援事業 作業道測量設計業務】 【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業 測量調査業務】 【合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対策事業 作業道測量設計業務】 業務報告書について、完成度の高いものを求めている。	
		【都市と農村交流施設運営事業 美東桂岩ふれあいセンター給水ユニット取替工事】 契約工期が2日間であり、設定が短い。		
		【小規模治山事業 和田ノ沖地区小規模治山工事】 掘削土量が当初設計の1.8倍となって変更設計されていた。	【小規模治山事業 和田ノ沖地区小規模治山工事】 受益者負担金について、納付誓約書等の提出を求められたい。	
		【九瀬原農地災害復旧工事】 請負金額に対し、工期が234日と長くなっていた。		
		【林道堤線①外単独災害復旧工事】 生コンクリートの設計規格と使用規格が異なっているが、承諾に係る書類がなかった。		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
建設課			【市道道路台帳修正業務】 継続的業務にもかかわらず、起工が11月下旬となっていた。早期の計画的な執行について検討されたい。	【吉則町上1区地区外街路灯整備工事】 街路灯は街づくりの景観形成要素の一つであると考えられるため、統一的な計画に沿った色デザイン等の決定について検討されたい。
		【随徳住宅法面保護工事】 生コンクリート材料使用承認申請に係る書類がなかった。	【市道旦平佐線外道路維持工事に伴う測量設計業務外1業務】 電子成果品作成費について、測量業務に計上されているが、他の業務では設計業務に計上されているものもあり、取り扱いを統一されたい。	
		【市営住宅火災警報器取替1期(美祢地域)工事】 【市営住宅火災警報器取替1期(美東地域)工事】 【市営住宅火災警報器取替1期(秋芳地域)工事】 火災報知器について、設計ではパナソニック製、工事では工事材料使用承諾で能美防災(株)製が承諾されているが、単価検討の経緯が不明であった。		
観光振興課		【秋芳洞昇降路補修付添作業】 作業内容、日報、業務実施中の写真等の書類がなかった。		
		【秋芳洞エレベーター補修工事】 施工計画書、ポリマーセメント等の使用資材の写真等の書類がなかった。		
		【秋吉台家族旅行村木製遊具設置業務】 業務計画書等の書類がなかった。		

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
商工労働課		【道の駅おふく庇設置工事】 工事設計書の端数処理がされていなかった。		
選挙管理委員会事務局				
教育総務課		【伊佐小学校防犯カメラ設置工事】 【秋吉小学校防犯カメラ設置工事】 【秋芳中学校防犯カメラ設置工事】 設計書の工事価格が1,000円単位になっていなかった。		
		【美東中学校自転車置場設置工事】 平面図、標準断面図等の設計図書、土工、コンクリート工等の数量計算書等の書類がなかった。 コンクリート骨材について、設計は40mm、搬入されたものは20mm、工場での配合は40mmとなっており、整合性が取れていなかった。		
生涯学習 スポーツ推進課		【鳳鳴地域交流センター玄関スロープ設置工事】 【綾木公民館便所改修工事】 【嘉万公民館便所改修工事】 【岩永公民館便所改修工事】 設計書の工事価格が1,000円単位になっていなかった。		【公民館便所改修工事】 利便性、公平性の観点から、公民館等の施設へのウォシュレット便座の採用について検討されたい。

所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
文化財保護課			【市指定文化財「大田往還道松」松喰予防事業】 予防事業を始めてから100本以上穿孔、薬剤注入しているが、薬剤の樹幹への注入は腐朽の原因となるため、今後の取扱いを検討されたい。	
世界ジオパーク推進課				
施設課 (水道事業)		【硬度低減化処理施設保守点検業務】 【広谷浄水場緩速ろ過池砂洗浄業務】 1社随意契約の手続きを経ず、業者からの見積書によって契約していた。監督職員、監理技術者が設置されていなかった。	【水道漏水調査業務】 1社随意契約ではなく、入札による発注を検討されたい。	【一定規模以上の土地の形質届出に伴う資料作成業務】 同様な業務が3件、2,244,000円で契約されている。同業務は比較的難易度が低い資料作成業務であるため、職員での対応は可能か検討されたい。
		【祖父ヶ瀬浄水場構築に伴う水質検査業務】 監理技術者等届に係る資格証の写し、又は実務経歴書が添付されていなかった。		
		【麻生地区水道統合整備事業に伴う豊浦第5配水池築造工事(土木工事)】 最終変更により工事の一部が中止されていた。		
施設課 (下水道事業)		【公共下水道事業】 【公共下水道管路情報電子化業務】 契約相手先の見積書を設計書として代用していた。予定価格調書がなかった。監督職員が置かれていなかった。	【農業集落排水事業】 【別府汚水処理施設工事】 当該工事は特殊であり、施工箇所も少ないが、工事請負金額は多額となっている。品質向上の面から、専門知識を有する業者への施工監理等の委託について検討されたい。	【公共下水道事業】 【公共樹設置工事(13件)】 近隣市の業者が施工しているものがあるが、施工業者の資格、登録等の確認を徹底されたい。



所属	指摘事項	指導事項	検討事項	意見要望
美祢市立病院				
美東病院		【放射線部門撮影室系統空調更新工事】 工事施行中や完成状況が確認できる写真がなかった。		
消防本部		【消防庁舎・消防防災センター建設に伴う 進入路工事】 当初工程表と変更工程表の連続性が確認できなかった。		
伊佐公民館				
於福公民館				
厚保公民館				