

美祢市上下水道局 令和5年度 臨時検査結果（2023年4月～2024年3月）

採取年月日	試料名	PFOS及びPFOA 測定結果	目標値 0.00005mg/L以下
2023年11月1日	共和分団第1部隊	0.000005未満	
	下水処理場	0.000005未満	
	秋吉台展望台	0.000005未満	
	岩永ふるさとセンター	0.000005未満	
	景清洞案内所	0.000005未満	
	真長田公民館	0.000005未満	
	末原	0.000005未満	
2023年11月14日	河原	0.000005未満	
	石入	0.000005未満	
	西寺	0.000005未満	
	本郷	0.000005未満	
	金山	0.000005未満	
	石館	0.000005未満	
	堀越	0.000005未満	